Чек-лист для технического задания

Палатная сигнализация и связь с персоналом

1 Все места, где пациент может оказаться один

- [ ] Кнопки вызова предусмотрены не только у коек, но и в санузлах при палатах, общих туалетах, душевых, ванных, клизменных
- [ ] Для влажных зон указаны влагостойкие кнопки (не ниже IP54) и/или тяги экстренного вызова
- [ ] Для общих помещений предусмотрены своя идентификация на пульте и своя коридорная лампа
- [ ] Предусмотрены информационные таблички для кнопок

2 Адресная индикация в многоместных палатах

- [ ] Кнопки вызова со световой индикацией, которая горит до прихода персонала
- [ ] Сброс вызова персоналом у постели пациента
- [ ] Кнопка присутствия персонала и коридорная лампа с тремя режимами: вызов, персонал в палате, помощь оказана
- [ ] Определён уровень идентификации вызова на пульте: до палаты или до койки
- [ ] Выбран вариант голосовой связи: одно переговорное устройство на палату или у каждой койки

3 Вызов не теряется, если на посту никого нет

- [ ] Дублирующие трубки DECT с переадресацией вызовов с пульта поста
- [ ] Резервные маршруты при неответе или занятости (указано, куда именно)
- [ ] Одновременный вызов на несколько аппаратов
- [ ] Дневной и ночной режимы маршрутизации
- [ ] Настройка таблиц наведения под структуру отделения при пусконаладке

4 Лежачие и тяжелобольные пациенты

- [ ] Кнопки вызова для лежачих больных (переключатель на гибком шнуре) с указанием отделений и палат
- [ ] В профильных отделениях такие кнопки у каждой койки, в дополнение к настенным
- [ ] Для ПИТ и реанимации: голосовая связь у койки и при необходимости видеонаблюдение за пациентом

Чек-лист для технического задания

Палатная сигнализация и связь с персоналом

5 Устойчивость к дезинфекции

- [ ] Переговорные устройства с защитой не ниже IP54, в инфекционных боксах — повышенной
- [ ] Металлический ударопрочный корпус с ровной лицевой панелью без щелей
- [ ] Устойчивость к многократной санитарной обработке
- [ ] Режим автоприёма: пациент отвечает посту без нажатия кнопок
- [ ] Стойкая маркировка, которая не стирается при влажной уборке

6 Запас на развитие

- [ ] Полный перечень устройств, которые займут порты АТС: палатные коммутаторы, переговорные устройства, телефоны, домофоны, каналы громкой связи, системные аппараты
- [ ] Запас по абонентским линиям и портам системных аппаратов с учётом планов (перепрофилирование, новые боксы, дополнительные койки)
- [ ] Модульная АТС со свободными слотами под платы расширения
- [ ] Запасные пары в кабельной системе и место в кроссе

7 Единая система

- [ ] Одна коммутационная платформа для палатной сигнализации, переговорной связи, телефонии, громкого оповещения и домофонов
- [ ] Многофункциональный пульт поста вместо нескольких разных устройств
- [ ] Функции телефонии (переадресация, маршрутизация) распространяются на вызовы из палат
- [ ] Пульты руководителей с конференц- и селекторной связью
- [ ] Определён способ интеграции с АТС больницы и единая нумерация